



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TERMO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

Após pedido de esclarecimento, sobre o tipo e finalidade do concreto, emitimos o seguinte termo.

O concreto é do tipo fck 20 mpa convencional, sua mistura deverá conter brita nº 1. Este material será utilizado em calçadas de passeio.

Entendemos que não há prejuízo aos licitantes na formulação das propostas, pois há tempo hábil para reformulação da mesma.

Arroio do Meio, 12 de agosto de 2016.

Pregoeiros

Edson Hendges
EDSON HENDGES

Márcio Zimmer
MÁRCIO ZIMMER